

VEIKI - VNL Villamos Nagylaboratóriumok Kft.

Tanúsítási iroda



H-1158 Budapest, Vasgolyó u. 2-4.
Tel: 417-3157, 417-3158 Fax: 417-3163
E-mail: vnl@vnl.hu

TŰZVÉDELMI MEGFELELŐSÉGI TANÚSÍTVÁNY

A termék adatai:

Megnevezés:	Kábelspecifikus tűzálló acél kötődoboz rendszer
Típus:	VDF 100, VDF 150, VDF 200
Gyártó cég:	Electraplan Termelő Kft.
A gyártás helye:	2030 Érd, Budafoki u. 10.
A műszaki dokumentáció jele:	FIRES-FR-061-15-AUNE (FIRES s.r.o. 17.02.2016).
Az alkalmazás feltétele:	A FIRES-JR-068-15-NURE szakértői jelentés 2.2 pontja szerinti Electraplan VDF 100, VDF 150, valamint VDF 200 típusú kötődobozból és legfeljebb 16 mm ² keresztmetszetű ELKOND HHK a.s. gyártású SHXKFH-V180 Lg, és 1-CXKH-V típusú kábeltől kialakított tűzálló kötődoboz rendszer tűz során a dokumentum szerinti 30, illetőleg 90 percen keresztül megőrzi működőképességét.

Tanúsítjuk, hogy a fent nevezett termék megfelel a DIN 4102-12:1998-11
jelű szabvány előírásainak

Jelen tanúsítvány a mellékelt E-0444/VNL jelű Értékelési jegyzőkönyv alapján készült.

Az okiratot az Electraplan Kft.
részére állítottuk ki.

Az okirat száma:

543 VNL

Érvényességi ideje:

2020. február 17.

A kiadás dátuma:

2016. 03. 30.

Schmidt László
Tanúsítási irodavezető



Dr. Varga László
Ügyvezető igazgató

Az érvényesség csak a tanúsításra benyújtott, dokumentáció alapján azonosított és vizsgált próbatárgy szerkezetével és anyagminőségével megegyező berendezésekre terjed ki.

Az okirat csak teljes terjedelmében, eredeti formájában másolható.