

**VEIKI - VNL Villamos Nagylaboratóriumok Kft.
Tanúsítási iroda**



H-1158 Budapest, Vasgolyó u. 2-4.
Tel: 417-3157, 417-3158 Fax: 417-3163
E-mail: vnl@vnl.hu

TŰZVÉDELMI MEGFELELŐSÉGI TANÚSÍTVÁNY

A TERMÉK ADATAI:

Megnevezés:	Kerámia sorkapoccsal szerelt kábelspecifikus E30 és E90 tűzállósági osztályú acél kötődoboz rendszer
Típus:	Kötődoboz: VDF 100, Kábel: SHXKFH-V180 VDF 150, VDF 200, Kábel: 1-CXKH-V
Gyártó:	Kötődoboz: Electraplan Termelő Kft. Kábel: ELKOND HHK a. s.
A gyártás helye:	Kötődoboz: 2030 Érd, Budafoki u. 10. Kábel: Oravickáá 1228, 028-01 Trstena Szlovák Köztársaság
A műszaki dokumentáció jele:	TEST REPORT FIRES-FR-061-15-AUNE (FIRES s.r.o. 17.02.2016).
Alkalmazás feltétele:	Az Electraplan VDF 100, VDF 150, valamint VDF 200 típusú kötődobozból és legfeljebb 16 mm ² keresztmetszetű ELKOND HHK a.s. gyártású SHXKFH-V180, és 1-CXKH-V típusú kábeltől az Értékelési jegyzőkönyv táblázata szerint kialakított tűzálló kötődoboz rendszer tűz során 30, illetőleg 90 percen keresztül megőrzi működőképességét.

Tanúsítjuk, hogy a fent nevezett termékek megfelel a DIN 4102-12:1998-11 jelű szabvány előírásainak

Jelen tanúsítvány a mellékelt, E-0588/VNL jelű Értékelési jegyzőkönyv alapján készült.

Az okiratot az Electraplan Kft. részére állítottuk ki.

Az okirat száma:

702/ VNL

Érvényességi ideje:


2025. február 17.

A kiadás dátuma:

2020.08.14.


Pölöskei Szilárd
Tanúsító




Ferenczi Zoltán
Tanúsítási irodavezető

Az érvényesség csak a tanúsításra benyújtott, gyártási dokumentáció alapján azonosított és vizsgált próbatárgy szerkezetével és anyagminőségével megegyező berendezésekre terjed ki. Az okirat csak teljes terjedelmében, eredeti formájában másolható.

A VEIKI-VNL Kft. tűzoltó készülékek szigetelésének és kábelek lángállósági megfelelőségének, valamint tűzálló kábelrendszerek és tartozékaik megfelelőségének tanúsítására a 35000/14802-1/2016 számon kijelölt szervezet.

A NAH által NAH-6-0032/2015 számon akkreditált terméktanúsító szervezet.

Tanúsítási program: VEIKI-VNL-CERT-1A (a mellékelt leírás szerint)